

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 12566-3 batchpur SBR Klasse N



1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*  
Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte häusliche Kleinkläranlagen - SBR Kleinkläranlage batchpur Klasse N
2. *Verwendungszweck(e):*  
Kleinkläranlage für die Behandlung von häuslichem Abwasser für bis zu 50 EW - SBR Kleinkläranlage batchpur Klasse N
3. *Hersteller:*  
batchpur GmbH & Co. KG  
Wahlbacher Hof  
57234 Wilnsdorf  
Deutschland
4. *Bevollmächtigter:*  
nicht zutreffend
5. *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*  
System 3
6. a) *Harmonisierte Norm:*  
EN 12566-3:2005+A2:2013  
  
*Notifizierte Stelle(n):*  
PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH - NB 1739
7. *Erklärte Leistungen:*

Leistungsmerkmal	Abschnitte mit Anforderungen in dieser Norm	Leistung
Wirksamkeit der Behandlung		
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung	6.3 bei einer geprüften Tagesschutzfracht BSB <sub>5</sub> =0,26 kg/d	CSB 93,8 % BSB <sub>5</sub> 97,5 % NH4-N 94,4 % SS 96,9 %
Reinigungskapazität als: Bemessung		
nominale organische Tagesschutzfracht	Abschnitt 5	0,30 kg/d 0,06 kg/EW*d
nominaler Tageszufluss	Abschnitt 5	0,75 m <sup>3</sup> /d 0,15 m <sup>3</sup> /EW*d

Energieverbrauch	0,45 KWh/d (0,090 KWh/d*EW)		
Häufigkeit der Schlammfernung:	0		
Standsicherheit und Verformung unter maximaler Belastung:			
Standsicherheit	6.2.3	PE	Beton
		Bestanden	Bestanden
Dauerhaftigkeit	6.5	Bestanden	Bestanden
Wasserdichtheit	6.4 (Prüfung mit Wasser)	Bestanden	Bestanden
Brandverhalten	6.6.3	E	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	6.8	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




---

Annemarie Boller  
Geschäftsführerin

Wilnsdorf, den 24.8.2020